



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел.  
ОД (88652)24-52-26 Отделение надзорной деятельности по Шпаковскому району Управления надзорной  
деятельности ГУ МЧС России по СК г. Михайловск пер. Промышленный 31 а тел. 8(86553) 6-01-01,  
факс 8(86553) 6-19-24

единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99 Главного управления МЧС  
России по Ставропольскому краю, телефон доверия Северо-Кавказского регионального центра (8793) 39-99-99

Предписание № 206/1/89

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы воз-  
никновения пожара

МКОУ «СОШ №13»

во исполнение распоряжения начальника ОНД по Шпаковскому району  
Бочарова П.А. № 206 от 29.05.2015 г.

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» государствен-  
ным инспектором Шпаковскому району по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России  
Бутко А.Ю. проведена плановая проверка МКОУ «СОШ №13»

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов)  
по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного само-  
управления)

В соответствии, ППБ 101-89, СНиП 21-01-97, ППР в РФ; необходимо устранить следующие нарушения требова-  
ний пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пункта	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнена и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Организовать проверку работоспособности наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раза в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	ППР в РФ п. 55	01.08.2015 г.	<i>Испол.</i>
2.	К работе не допускать лиц без прохождения пожарно-технического минимума	(ППР в РФ п. 3)	01.08.2015 г.	<i>Испол.</i>
3.	Установить отсекающую дверь на 1 этаже с уплатнением в притворах и устройством самозакрывания.	ППБ 101-89 п.2.1.11	01.02.2016 г.	
4.	Установить 2 отсекающие двери на 2 этаже с уплатнением в притворах и устройством самозакрывания.	ППБ 101-89 п.2.1.11	01.02.2016 г.	
5.	На кровле здания школы не предусмотрено ограждение в соответствии с ГОСТ 25772.	СНиП 21-01-97 п. 8.11	01.02.2016 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей и арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Шпаковского района по пожарному надзору Бутко А.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«15» июня 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

		(должность, фамилия, инициалы)		
		« 15 » июня 2015 г.		
1	01.08.2015 г.	ИПР в РФ п. 22	Оценить работу по проверке работоспособности оборудования в соответствии с требованиями стандарта.	
2	01.08.2015 г.	ИПР в РФ п. 3	К работе не допускается лифт без прохождения пожарно-технического минимума.	
3	01.03.2015 г.	ИПР 101-89 в 5.1.11	Установить огнетушитель в помещениях и учреждениях.	
4	01.03.2015 г.	ИПР 101-89 в 5.1.11	Установить 2 противопожарные двери на 2 этаже в соответствии с требованиями стандарта.	
5	01.03.2015 г.	ИПР 101-89 в 8.11	Направить данные на проверку в соответствии с ГОСТ.	