



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. ОД (88652)24-52-26 Отделение надзорной деятельности по Шпаковскому району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по СК г. Михайловск пер. Промышленный 31 а тел. 8(86553) 6-01-01, факс 8(86553) 6-19-24 единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99 Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, телефон доверия Северо-Кавказского регионального центра (8793) 39-99-99

Предписание № 24/1/8

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МБОУ «СОШ №13»

в лице директора МБОУ «СОШ №13» Лесняк Т.В.

во исполнение распоряжения начальника ОНД по Шпаковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по СК Бочарова П.А. №24 от 28 января 2015 года, государственным инспектором Шпаковского района по пожарному надзору Устюжаниным О.А. проведена внеплановая проверка МБОУ «СОШ №13» расположенного Шпаковский район, с. Надежда, ул. Рабочая, 3а.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с **Вами**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пункта	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнена и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На кровле здания школы предусмотреть ограждение в соответствии с ГОСТ 25772.	СНиП 21-01-97 п. 8.11	01.11.2016	
2	Установить отсекающую дверь на 1 этаже с уплотнением в притворах и устройством самозакрывания.	ППБ 101-89 п.2.1.11	01.11.2016	
3	Установить 2 отсекающие двери на 2 этаже с уплотнением в притворах и устройством самозакрывания.	ППБ 101-89 п.2.1.11	01.11.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Государственный инспектор Шпаковского района по пожарному надзору Устюжанин О.А.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«08» февраля 2016 г.


  
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

**Директор МБОУ «СОШ №13» Лесняк Т.В.**

(должность, фамилия, инициалы)

«08» февраля 2016 г.

  
(подпись)

№	№ документа	Дата документа	Содержание документа	Исполнено
1	СН 101-89 п. 2.1.11	01.11.2016	Установка 3-х огнетушителей в помещениях с угрозой загорания в помещениях с угрозой загорания	Да
2	СН 101-89 п. 2.1.11	01.11.2016	Установка огнетушителя в помещениях с угрозой загорания в помещениях с угрозой загорания	Да
3	СН 101-89 п. 2.1.11	01.11.2016	Установка 3-х огнетушителей в помещениях с угрозой загорания в помещениях с угрозой загорания	Да