

Акт
проверки пожарных водоисточников.

«5» августа 2015 г.

город (село) Усть-Тарасовский

Мы, нижеподписавшиеся: представитель водопроводной службы района (города, объекта)

Н.В. Дурманова СОВЕТ 13 Мирового Водопольного Экономического

Представитель 53 ПЧ ФГКУ «3 отряд ФПС по Ставропольскому краю»

полковник отряда Бурматов Михаил Михайлович
(должность, фамилия, имя, отчество)

составили настоящий акт в том, что в период с 14.00 по 17.00 произведена проверка технического состояния пожарных водоисточников.

Результаты проверки

№ п/п	№ ПГ(ПВ)	Адрес ПГ (ПВ)	Состояние
<u>1</u>	<u>17-Р</u>	<u>г. Усть-Тарасовский, ул. Советская 3. А</u>	<u>не соответствует. Наличие воды отсутствует. Проверка не пройдена. Стенки разрушены.</u>

М.П.  Представители водопроводной службы района (города, объекта):
Н.В. Дурманова (фамилия, имя, отчество) М.В. Дурманова (подпись)

М.П. Представители 53 ПЧ ФГКУ «3 отряд ФПС по Ставропольскому краю»
Бурматов М.М. (фамилия, имя, отчество) Бурматов М.М. (подпись)

«5» августа 2015 г.